

MINORCA CONDENSING KC-KR-KRB 24

Коды блокировок

- E01** Потеря сигнала наличия пламени
- E02** Сработал термостат безопасности
- E03** Сработал прессостат воздуха/термостат дыма
- E04** Низкое давление в контуре отопления
- E05** Поврежден датчик подачи
- E06** Поврежден датчик ГВС
- E12** Поврежден датчик бойлера (KR/KRB)
- E15** Поврежден датчик обратки
- E22** Внутренняя ошибка платы
- E23** Поврежден датчик температуры наружного воздуха
- E31** Ошибка коммуникации по шине OpenTherm
- E40** Повреждение вентилятора
- E44** Поврежден датчик температуры комнатного воздуха
- E70** Забит первичный т/о по стороне дыма
- E77** Слишком низкое напряжение питания или повреждение микропроцессора
- E78** Слишком быстро растет температура в контуре отопления
- E80** Некорректная ΔT между подачей и обраткой
- E81** Блокировка циркуляции в первичном контуре

Диагностика

- P43** Температура комнатная/наружная
- P44** Температура подачи
- P45** Фиктивная (вычисленная) т-ра подачи
- P46** Температура горячей воды
- P47** Температура обратки
- P48** Температура дымовых газов
- P49** Отображение типа котла
- P50** Последняя блокировка котла
- P52** Предпоследняя блокировка котла
- P54** Третья с конца блокировка котла
- P56** Четвертая с конца блокировка котла
- P58** Пятая с конца блокировка котла
- P60** Количество блокировок после сброса
- P61** Количество месяцев работы платы

Значения CO ₂ (+/- 0,3%)	24 кВт	
	Min	Max
метан	9,3	9,3
пропан	10,0	10,0
Содержание CO < 1000 ppm		

